







ISPEZIONE  Pozzetto ispezionabile con all'interno un pezzo speciale munito di bicchiere con tappo a tenuta per l'ispezione	POZZETTO DI ALLACCIAMENTO  Pozzetto di allacciamento dimensioni 40x40 con sciolito liscio ed impermeabile
DEVIAZIONI  Pozzetto ispezionabile con all'interno un pezzo speciale, posto ad ogni confluenza con un'altra condotta, munito di tappo a tenuta per l'ispezione	DEVIAZIONI  Pozzetto ispezionabile con all'interno un pezzo speciale, posto ad ogni confluenza con un'altra condotta, munito di tappo a tenuta per l'ispezione
CURVE  Pozzetto ispezionabile con all'interno due semicurve a 45° munito di un tappo a tenuta per l'ispezione, posto ad ogni cambio di direzione	SIFONE FIRENZE  Pozzetto ispezionabile con all'interno un sifone idraulico a tubo munito di bicchiere con tappo a tenuta per l'ispezione e di uno sfilo.

Linea acque meteoriche Linea scarichi industriali di nuova realizzazione Ø 160/ 200/ 250/ 315 in pvc Linea acque nere assimilabili al civile Ø 125/16 in pvc rosso	Punto di scarico parziale Punto di scarico finale Ispezzatore Sedimentatore Lamellare Filtropressa
pozzetti con chiusini in ghisa (40x40) pozzetto con galleggiante con valvola di non ritorno pozzetti con chiusini in ghisa 110x110 pozzetti con chiusini in ghisa (40x40) pozzetti con caditoie in ghisa (50x50)	pozzetto (100x100) con sifone ispezionabile di campionamento A-N tipo REDI Ø 160 predisposizione contatore di portata specifiche ACM.



PETRACCHIN p.i. Alfredo
 Via Eraclea, 48 - 35142 Padova - Cell. 345/2582300
 E-mail: apetracchin@gmail.com

Committente

ZINCATURA NAZIONALE S.r.l.
 Via Toniolo 32
 Tombelle di Vigono (Ve)

Oggetto

Autorizzazione Integrata Ambientale
 Art. 5. D. Lgs. 59/2005

Tavola

Planimetria Ciclo Acqua

n° **1**

Scala 1:250

Data 05/2013

A termini di legge, ci riserviamo la proprietà di questo disegno, con divieto di riprodurlo o comunque renderlo noto a terzi o a ditta concorrenti, senza nostra autorizzazione