



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA**

Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129
com.venezia@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

Tel. 0412697222-223

com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

Fasc. Comando: P/ 35101

Risposta all'istanza prot. N. _____ del
Collegata prot. Comando 11580 del 12/05/2017

Spett. ZIGNAGO VETRO S.P.A.
VIA ITA MARZOTTO N. 8
30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO

zignago.vetro@legalmail.it

francesco.molinini@ingpec.eu

p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di
30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO

OGGETTO: RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Ditta ZIGNAGO VETRO S.P.A. - VIA ITA MARZOTTO N. 8 - FOSSALTA DI PORTOGRUARO
*Istanza relativa a: **modifica e ampliamento attività esistente.***
Attività n° 70.2.C del D.P.R. 151/2011.
Altre attività del D.P.R. 151/2011 presenti non oggetto del presente parere: _____
L'Istruttore Tecnico D. Ing. ALESSANDRO SCARPA

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta intesa a sottoporre il progetto a valutazione preventiva ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151, visto l'esito dell'esame della documentazione tecnica progettuale effettuato dall'Istruttore Tecnico, si ritiene, ai soli fini antincendio, il progetto **CONFORME** alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica deve essere integralmente osservata la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI).

Il Sig. Sindaco in indirizzo è pregato di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nella presente, ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Al titolare dell'attività in indirizzo si ricorda che, ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.P.R. 151/2011, prima dell'esercizio dell'attività, va presentata al Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dall'asseverazione e dalle certificazioni previste dal D.M. 07.08.2012, redatte ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D. Lgs 139/2006, su modulistica disponibile sul sito www.vigilfuoco.it.

Al fine di migliorare e velocizzare la gestione delle pratiche e favorire le eventuali operazioni di soccorso, si richiede di allegare alla SCIA la seguente documentazione digitale in formato PDF:

- planimetria di dettaglio aggiornata con layout finale,
- planimetria semplificata con indicazioni utili al soccorso.

Ogni modifica agli impianti o condizioni di esercizio, che comportano un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio previste nel progetto approvato, obbliga la ditta ad attivare nuovamente le procedure di cui all'art.3 del D.P.R. 1 Agosto 2011 n° 151.

Il presente parere è riferito esclusivamente alla documentazione progettuale allegata all'istanza protocollata con gli estremi a margine citati che viene conservata agli atti di questo Comando con le modalità previste dalla legislazione vigente.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dirigente Superiore
Dott. Ing. Ennio AQUILINO
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

L'Istruttore Tecnico
D. Ing. ALESSANDRO SCARPA